

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353620, ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5, тел. (86151) 78101, E-mail: ond34@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 34/1/4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского
края «Щербиновский комплексный центр реабилитации инвалидов» (ОБЪЕКТ ЗА-
ЩИТЫ ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ),

Директору ГКУ СО КК «Щербиновский комплексный центр реабилитации
инвалидов» Громовенко Наталии Вячеславовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора по пожарному надзору
Щербиновского Цветкова Д.Е. Отделение надзорной деятельности и № 34
района профилактической работы Щербиновско-
го района управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по
Краснодарскому краю
(наименование органа ГПН)

от « 01 » марта 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 19 » марта 2019 г. по 16 ч 00 мин. « 25 » марта 2019 г.

проведена плановая выездная проверка с целью Выполнение еже-
годного плана плановых проверок на 2019 год

Лицо проводившее проверку: Старший инспектор отделения НД и ПР Щербиновского района УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Государственный инспектор
Щербиновского района по пожарному надзору Кошкалда Виталий Валерьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
Щербиновский район, станция Старощербиновская, улица Первомайская, 74

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором ГКУ СО КК «Щербиновский комплексный центр реабилитации инвалидов» Громовенко Наталией Вячеславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На первом этаже здания помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 19 – склад и помещение № 20 – учебный класс) не разделены между собой противопожарной преградой	В нарушение ст. 59, 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	14.07.2019	
2	На первом этаж здания на дверях складского помещения № 19 отсутствует обозначение категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона»	В нарушения п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	14.07.2019	
3	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта аккредитованной организацией (протокола) (здания Лит. «И», Лит. «В»)	В нарушение п. 21 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	14.07.2019	
4	Не проведена огнезащитная обработка - повторная обработка деревянных строительных конструкций (здания Лит. «И», Лит. «В»)	В нарушение п. 21 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	14.07.2019	

		постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390		
--	--	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2019 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения НД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,
Государственный инспектор Щербиновского района по пожарному надзору

Кошкалда Виталий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«25» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор ГКУ СО КК «Щербиновский комплексный центр реабилитации инвалидов»

Громовенко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«25» марта 2019 г.